Bloc Autonome d'Alarme Sonore avec Message enregistré type 2B

FICHE TECHNIQUE

Ref. NEU-TT2-BAAS-ME
Bloc Autonome d'Alarme Sonore
Conforme NF C48-150 : 2014-11
Fabriqué en France
IP 40
IK 07

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Type de produit	Bloc Autonome d'Alarme Sonore avec diffusion de message enregistré
Conforme à la norme	NF C48-150 : 2014
Son	Conforme NF S 32-001 de classe B (>90 dB)
Classe sonore	B (>90db à 2m)
Indice de protection	IP 40
Résistance aux chocs	IK 07
Protection chocs électriques	Classe II
Alimentation principale	230 VAC, 50 Hz +/- 10%
Consommation au primaire	<10 mA
Alimentation secourue	Batterie Ni-mh 12 V - 600 mAh
Dimensions (mm)	265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc
Poids	830 g
Température de fonctionnement	-10°C +55°C

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30