

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Lumineuse avec Message enregistré de type 2B

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Lumineuse • Conforme NF C48-150 : 2014 • Fabriqué en France • IP 40 • IK 07



NEU-TT2-BAAS-MEL

Données Techniques

Type de produit	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineuse avec diffusion de message enregistré
Conforme à la norme	NF C48-150 : 2014
Son	Conforme NF S 32-001 de classe B (>90 dB)
Classe sonore	B (>90db à 2m)
Classe lumineuse	S / Rouge / 1Hz +/- 12%
Synchronisation automatique des éclairs / sonore	OUI
Indice de protection	IP 40
Résistance aux chocs	IK 07
Protection chocs électriques	Classe II
Alimentation principale	230 VAC, 50 Hz +/- 10%
Consommation au primaire	<10 mA
Alimentation secours	Batterie Ni-mh 12 V - 600 mAh
Dimensions (mm)	265 x 150 x 53 - ABS VO blanc
Poids	830 g
Température de fonctionnement	-10°C +55°C